



Серія СВ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

CERTIFICATE OF CONFORMITY

DCS.0000245-18



№ 10206

Зареєстровано в Реєстрі №
Registered in the Register

Термін дії з
Valid from / valid until

12 листопада 2018 до 11 листопада 2019

Продукція
Product

Двері протипожежні шахти пасажирського ліфта двопільні горизонтально-розсувні телескопічного відчинення суцільні (креслення креслення 0611Б.26.00.600, 0611Б.36.00.600, 0611Б.46.00.600), з класом вогнестійкості EI 60

8431 31 00 00

код УКТ ЗЕД

код ДКПП

Відповідає вимогам
Complies with the requirements

п. 6.4 ДБН В.1.1-7:2016 'Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги', п. 6.3.1.3.5.6 ДБН В.1.2-7:2008 'Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека', п. 16 ДСТУ ргEN 81-8:2002 'Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 8. Двері шахти ліфта. Випробування на вогнестійкість' щодо класу вогнестійкості EI 60

Виробник продукції
Manufacturer of the product

Открытое акционерное общество 'Могилевский завод лифтового машиностроения' (ОАО 'Могилевлифтмаш') (Республіка Білорусь),
адреса: Республика Беларусь, 212798, г. Могилёв, пр-т Мира, 42

Сертифікат видано
Certificate issued

Открытое акционерное общество 'Могилевский завод лифтового машиностроения' (ОАО 'Могилевлифтмаш') (Республіка Білорусь),
адреса: Республика Беларусь, 212798, г. Могилёв, пр-т Мира, 42

Додаткова інформація
Additional information

Двері протипожежні шахти пасажирського ліфта двопільні горизонтально-розсувні телескопічного відчинення суцільні (креслення креслення 0611Б.26.00.600, 0611Б.36.00.600, 0611Б.46.00.600), з класом вогнестійкості EI 60, з розмірами у проясненні об'єкта прорізу в огорожувальній конструкції шахти ліфта: висота до 2 000 мм, ширина від 700 мм до 1 300 мм, що виробляються серійно з 12.11.2018 до 11.11.2019. Здійснюється наглядання за виробництвом та стабільністю показників сертифікованої продукції 1 (один) раз протягом терміну дії сертифіката відповідності. Добровільна сертифікація

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності
Certificate issued by the conformity assessment body

Державний центр сертифікації ДСНС України,
01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1
(атестат про акредитацію від 25.06.2017 № 10206)
тел. (044) 461-91-30, website: dcs.dsns.gov.ua

Акти відбору та ідентифікації зразків продукції від 23.10.2018 № 10057с3, Експертне рішення від 12.11.2018 № 10057с3 Державного центру сертифікації ДСНС України.
На підставі Протокол сертифікаційних випробувань від 11.08.2016 № 32-16 ВЛ ТОВ 'Пожтест'
On the basis of (атестат акредитації від 29.11.2014 № 2Н334, дійсний до 28.11.2019)

Заступник начальника центру –
начальник відділу

Керівник
Head

М.П.

Ю.В. Володько



Чинність сертифіката відповідності можна
перевірити в Реєстрі за тел. (38 044) 461-91-34

10206-18