



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС BY/112 02.01.002 02848

Серия ВУ № 0073946

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Научно-производственное республиканское унитарное предприятие "Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации"; место нахождения: Республика Беларусь, 220113, г. Минск, ул. Мележа, 3, к. 406; тел.: (+375 17) 269-68-39; адрес электронной почты (e-mail): belgiss@mail.belpak.by; аттестат аккредитации: BY/112 002.03 от 03.06.1993

ЗАЯВИТЕЛЬ

Открытое акционерное общество «Могилевский завод лифтового машиностроения» (ОАО «Могилевлифтмаш»); сведения о регистрации: зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за номером 700008856; место нахождения: Республика Беларусь, 212798, г. Могилев, пр. Мира, 42, тел.: (+375 222) 74 08 33; адрес электронной почты (e-mail): liftmach@liftmach.by

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Открытое акционерное общество «Могилевский завод лифтового машиностроения» (ОАО «Могилевлифтмаш») место нахождения: Республика Беларусь, 212798, г. Могилев, пр. Мира, 42

ПРОДУКЦИЯ

Устройства (узлы) безопасности лифтов – замки дверей шахты лифта с механическим запирающим устройством под действием силы тяжести груза с непосредственным воздействием на электрическое устройство безопасности моделей (индексов): 0611Б.26.01.030 (исполнений 0611Б.26.01.030, 0611Б.26.01.030-01 - 0611Б.26.01.030-15); 0611Б.26.01.030А (исполнений 0611Б.26.01.030А, 0611Б.26.01.030А-01 - 0611Б.26.01.030А-13) с техническими характеристиками: тип замков – автоматический; номинальное напряжение переменного (постоянного) тока – 110/220 В; номинальный переменный (постоянный) ток – 0,5 А; перемещение защелки в ответную часть – не менее 7 мм; комплекты конструкторских документов: 0611Б.26.01.030, 0611Б.26.01.030А; серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС

8431 31 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов»

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 99 от 19.10.2018, Испытательный центр ОАО «Могилевлифтмаш», аттестат аккредитации ВУ/112 02.2.0305; Отчет об анализе состояния производства от 24.05.2018
схема сертификации - 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Примененный стандарт: ГОСТ Р 53780-2010 (ЕН 81-1:1998, ЕН 81-2:1998) «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке» в части применяемых требований к замкам дверей шахты лифта.
Срок службы замков дверей шахты лифта – 25 лет.

Срок действия с

31.10.2018

по

30.10.2023

включительно



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

И.И. Осмола
подпись

Осмола Ирина Ивановна

инициалы, фамилия

И.И. Ковалева
подпись

Ковалева Инесса Владимировна

инициалы, фамилия