



Серія СВ

# СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

## CERTIFICATE OF CONFORMITY



№ 10206  
ДСТУ EN ISO/IEC 17065

Зареєстровано в Реєстрі №  
*Registered in the Register*

DCS.0000732-19

Термін дії з  
*Valid from / valid until*

20 грудня 2019 до 19 грудня 2020

Продукція  
*Product*

Двері протипожежні шахти пасажирського ліфта двопільні горизонтально-розсувні центрального відчинення суцільні (креслення 0463Б.26.00.600, 1001Б.26.00.600, 0621Б.26.00.600), з класом вогнестійкості EI 60

8431 31 00 00

код УКТ ЗЕД

код ДКПП

Відповідає вимогам

*Complies with the requirements*

п. 6.4 ДБН В.1.1-7:2016 'Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги', п. 6.3.1.3.5.6 ДБН В.1.2-7:2008 'Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека', п. 16 ДСТУ рЕН 81-8:2002 'Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 8. Двері шахти ліфта. Випробування на вогнестійкість' щодо класу вогнестійкості EI 60

Виробник продукції  
*Manufacturer of the product*

Открытое акционерное общество 'Могилевский завод лифтового машиностроения' (ОАО 'Могилевлифтмаш') (Республіка Білорусь), адреса: Республіка Беларусь, 212798, г. Могилёв, пр-т Мира, 42

Сертифікат видано  
*Certificate issued*

Открытое акционерное общество 'Могилевский завод лифтового машиностроения' (ОАО 'Могилевлифтмаш') (Республіка Білорусь), адреса: Республіка Беларусь, 212798, г. Могилёв, пр-т Мира, 42

Додаткова інформація  
*Additional information*

Двері протипожежні шахти пасажирського ліфта двопільні горизонтально-розсувні центрального відчинення суцільні (креслення 0463Б.26.00.600, 1001Б.26.00.600, 0621Б.26.00.600), з класом вогнестійкості EI 60, з розмірами у проєкті обрамлення прорізу в огорожувальній конструкції шахти ліфта: висота до 2 000 мм, ширина від 700 мм до 1 300 мм, що виробляються серійно з 20.12.2019 до 19.12.2020. Здійснюється наглядання за стабільністю показників сертифікованої продукції 1 (один) раз протягом терміну дії сертифіката відповідності. Добровільна сертифікація

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності  
*Certificate issued by the conformity assessment body*

Державний центр сертифікації ДСНС України, 01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1 (атестат про акредитацію від 22.10.2018 № 10206) тел. (044) 461-91-30, website: dcs.dsns.gov.ua

На підставі  
*On the basis of*

Акти відбору та ідентифікації зразків продукції від 12.12.2019 № 10517с3, Експертне рішення від 20.12.2019 № 10517с3 Державного центру сертифікації ДСНС України. Протокол сертифікаційних випробувань від 11.08.2016 № 33-16 ВЛ ТОВ 'Пожтест' (атестат акредитації від 29.11.2014 № 2Н334)

Заступник начальника центру –  
начальник відділу

Керівник

Юрій ВОЛОДЬКО



Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в Реєстрі за тел. (38 044) 461-91-34

№ 300760