



Серія СВ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

CERTIFICATE OF CONFORMITY



DCS.0000733-19

Зареєстровано в Реєстрі №
Registered in the Register№ 10206
ДСТУ EN ISO/IEC 17065Термін дії з 20 грудня 2019 до 19 грудня 2020
Valid from / valid untilПродукція
Product

Двері протипожежні шахти пасажирського ліфта двопільні горизонтально-розсувні телескопічного відчинення суцільні (креслення 0611Б.26.00.600, 0611Б.36.00.600, 0611Б.46.00.600), з класом вогнестійкості EI 60

8431 31 00 00

код УКТ ЗЕД

код ДКПП

Відповідає вимогам

Complies with the requirements

п. 6.4 ДБН В.1.1-7:2016 'Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги', п. 6.3.1.3.5.6 ДБН В.1.2-7:2008 'Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека', п. 16 ДСТУ рЕН 81-8:2002 'Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 8. Двері шахти ліфта. Випробування на вогнестійкість' щодо класу вогнестійкості EI 60

Виробник продукції

Manufacturer of the product

Открытое акционерное общество 'Могилевский завод лифтового машиностроения' (ОАО 'Могилевлифтмаш') (Республіка Білорусь),
адреса: Республика Беларусь, 212798, г. Могилёв, пр-т Мира, 42

Сертифікат видано
Certificate issued

Открытое акционерное общество 'Могилевский завод лифтового машиностроения' (ОАО 'Могилевлифтмаш') (Республіка Білорусь),
адреса: Республика Беларусь, 212798, г. Могилёв, пр-т Мира, 42

Додаткова інформація
Additional information

Двері протипожежні шахти пасажирського ліфта двопільні горизонтально-розсувні телескопічного відчинення суцільні (креслення 0611Б.26.00.600, 0611Б.36.00.600, 0611Б.46.00.600), з класом вогнестійкості EI 60, з розмірами у просвіті обрамлення прорізу в огорожувальній конструкції шахти ліфта: висота до 2 000 мм, ширина від 700 мм до 1 300 мм, що виробляються серійно з 20.12.2019 до 19.12.2020. Здійснюється наглядання за стабільністю показників сертифікованої продукції 1 (один) раз протягом терміну дії сертифіката відповідності. Добровільна сертифікація

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності
Certificate issued by the conformity assessment body

Державний центр сертифікації ДСНС України,
01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1
(атестат про акредитацію від 22.10.2018 № 10206)
тел. (044) 461-91-30, website: dcs.dsns.gov.ua

На підставі
On the basis of

Акти відбору та ідентифікації зразків продукції від 12.12.2019 № 10518с3, Експертне рішення від 20.12.2019 № 10518с3 Державного центру сертифікації ДСНС України. Протокол сертифікаційних випробувань від 11.08.2016 № 32-16 ВЛ ТОВ 'Пожтест' (атестат акредитації від 29.11.2014 № 2Н334)

Заступник начальника центру –
начальник відділу

Юрій ВОЛОДЬКО

Чинність сертифіката відповідності можна
перевірити в Реєстрі за тел. (38 044) 461-91-34

№ 300767