

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ГОССТАНДАРТ

№ 0322162



Серия А

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Зарегистрирован в реестре  
№ ВУ/112 02.01. 033 00441

Срок действия с 26.11.2015 по 25.11.2020

**Аккредитованный орган по сертификации** продукции на соответствие требованиям пожарной безопасности, Учреждение "Республиканский центр сертификации и экспертизы лицензируемых видов деятельности" Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (№ ВУ/112 033.01), 220088, г. Минск, ул. Захарова, 73а, тел. 233-93-99, факс 294-64-83.

**Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированная должным образом продукция, изготовленная** ОАО "Могилевский завод лифтового машиностроения", Республика Беларусь, 212798, г. Могилев, пр. Мира, 42.

**и представленная на сертификацию под наименованием** Двери противопожарные машинного помещения малых грузовых лифтов, устанавливаемые в шахте лифта: одностворчатые, с шириной проема в свету от 300 до 850 мм и высотой проема в свету от 400 до 950 мм; двухстворчатые, с шириной проема в свету от 500 до 1050 мм и высотой проема в свету от 400 до 950 мм.

КД - 239М.14.00.000, 239М.15.00.000.

код ОКП РБ – 28.12.10

Серийное производство.

код ТН ВЭД ТС – 843131000

**соответствует требованиям технических нормативных правовых актов:**

ст. 5, п. 2.6 ТР 2009/013/ВУ (п. 4.1.12 ГОСТ 22011-95).

**Заявитель (изготовитель, продавец)** ОАО "Могилевский завод лифтового машиностроения" (ОАО "Могилевлифтмаш"), Республика Беларусь, 212798, г. Могилев, пр. Мира, 42.

код УНП – 700008856

**Сертификат выдан на основании:**

а) документов отчет о проверке производства от 20.11.2015;

б) протоколов испытаний ИЦ "НИИ ПБ и ЧС МЧС РБ", № ВУ/112 02.1.0.0042, №№ 04-52/1664П, 04-52/1665П от 04.11.2015.

**Инспекционный контроль осуществляет** Орган по сертификации РЦСиЭ МЧС РБ

**Особые отметки** Сертификат хранить не менее 5 лет после окончания срока действия

**Дополнительная информация** Двери относятся ко 2 типу противопожарного заполнения проемов в противопожарных преградах (предел огнестойкости EI 30).



Руководитель органа  
по сертификации

подпись

Эксперт-аудитор

подпись

Э.Э.Шатило

инициалы, фамилия

С.А.Зданевич

инициалы, фамилия